

**בעקבות טילים שפגעו ברחובות ביום 15.06.2025
במסגרת מבצע עם כלביא**

4 מבנה מסוכן - בדרגת מסוכנות 4

1 מבנה לא מסוכן בדרגה - 1

? מחכה למיון

23/06/2025
נכון לטבלה מעודכנת 15:00

מבנה בו התנפצו חלונות, התנתקו דלתות ונגרם נזק לריהוט וחפצים בתוך הכנסה אך לא נגרם נזק קונסטרוקטיבי למבנה – המבנה אינו מהווה סכנה לציבור.

ניתן להיכנס לנכס ולשהות בו תוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות. בעלי הנכסים נדרשים לפעול לתיקון הליקויים והתכולה שנפגעו על מנת להחזיר מצב לקדמותו.

מבנה בופריטים שנשברו / התפרקו (חלונות/דלתות/פריטים נתיקים שונים) עלולים ליפול מחוץ למעטפת המבנה ומהווים סכנה לציבור. ו/או מרפסות / תחנים שנתרו ללא מוהווים סכנה בטיחותית לשוהים בדירה.

על בעלי הנכסים לפעול להסרת המסוכנות מחוץ למבנה
(לא תתאפשר כניסה לדירות עד לסילוק מפגעים אלה).
לאחר הסרת המפגעים החיצוניים, יוכלו בעלי הנכסים להיכנס לדירות,
בליווי אנשי מקצוע, על מנת להתקין מעקות תקינים, להסיר את הסכנה
הבטיחותית בתוך הנכס ולאפשר שימוש בדירה.

לאחר הסרת המפגעים, יש לדווח לאגף הפיקוח על הבניה והמבנה יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות- לא בטווח המיידי .
לא ניתן לעשות שימוש במבנה במצבו הנוכחי וכניסה לנכס תותר בליווי
מהנדס קונסטרוקטור בלבד.

בעל הנכס אחראי לבצע את העבודות הנדרשות לצורך הסרת הסכנה, לאחר קבלת היתר בניה.

בסיום העבודות, יש לדווח למנהל ההנדסה ולאחר קבלת אישור,

ניתן יהיה לעשות שימוש במבנה והוא יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות מיידי. יש להרוס את המבנה באופן מיידי, בכפוף להנחיות מנהל ההנדסה חל איסור על כניסה למבנה.

צוותי מנהל ההנדסה ממפים את המבנים שנפגעו ברחבי העיר.
שימת המבנים שנפגעו ודרגות הפגיעה ממורסמים באתר העירייה ומתעדכנים
מעת לעת.

אנו ממליצים להתעדכן במצב המבנה שלכם ולפעול בהתאם להנחיות.

מנהל הנדסה עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.



רחובות	שנת צילום: 2024
קנ"מ:	1:1,250
אריך הדפסה:	6/17/2025

טל"ח
** לא לצרכי רישום **



מיון מבנים - צפון העיר

בעקבות טילים שפגעו ברחובות ביום 15.06.2025
במסגרת מבצע עם כלביא

מקרא מיון מבנים –מנהל ההנדסה

4

מבנה מסוכן - בדרגת מסוכנות 4

2/3

מבנה מסוכן מוגבל בשימוש בדרגת מסוכנות 2/3

1

מבנה לא מסוכן בדרגה - 1

?

מחכה למיון

23/06/2025

נכון לטבלה מעודכנת 15:00

מבנה בדרגת מסוכנות 1:

מבנה בו התנפצו חלונות, התנתקו דלתות וגרם נזק לריהוט וחפצים בתוך הנכס אך לא נגרם נזק קונסטרוקטיבי למבנה – המבנה אינו מהווה סכנה לציבור.
ניתן להיכנס לנכס ולשהות בו תוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות.
בעלי הנכסים נדרשים לפעול לתיקון הליקויים והתכולה שנפגעו על מנת להחזיר מצב לקדמותו.

מבנה בדרגת מסוכנות 2:

מבנה בו פריטים משברי / התפרקו / חלונות/דלתות/פריטים נתיקים שונים) עלולים ליפול מחוץ למעטפת המבנה ומהווים סכנה לציבור. /או מרפסות / פתחים שנותרו ללא מעקות ומהווים סכנה בטיחותית לשהים בדירה.
על בעלי הנכסים לפעול להסרת המסוכנות מחוץ למבנה (לא תתאפשר כניסה לדירות עד לסילוק מפגעים אלה).
לאחר הסרת המפגעים החיצוניים, יוכלו בעלי הנכסים להיכנס לדירות, בליווי אשני מקצוע, על מנת להתקין מעקות תקינים, להסיר את הסכנה הבטיחותית בתוך הנכס ולאפשר שימוש בדירה.
לאחר הסרת המפגעים, יש לדווח לאנף המיקוח על הבניה והמבנה יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 3:

המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות- לא בטוח המייד. לא ניתן לעשות שימוש במבנה במצבו הנוכחי וכניסה לנכס תותר בליווי מהנדס קונסטרוקטור בלבד.
בעל הנכס אחראי לבצע את העבודות הנדרשות לצורך הסרת הסכנה, לאחר קבלת היתר בניה.

בסיום העבודות, יש לדווח למנהל ההנדסה ולאחר קבלת אישור, ניתן יהיה לעשות שימוש במבנה והוא יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 4:

המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות מיידית. יש להרוס את המבנה באופן מידי, בכפוף להחזיות מנהל ההנדסה. חל איסור על כניסה למבנה.

צוותי מנהל ההנדסה ממפים את המבנים שנגעו ברחבי העיר. רשימת המבנים שנגעו ודרגות הפגיעה מפורסמים באתר העירייה ומתעדכנים מעת לעת.
אנו ממליצים להתעדכן במצב המבנה שלכם ולפעול בהתאם להנחיות.
מנהל הנדסה עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.
בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.

012.5255075100125

מטר

רחובות

שנת צילום: 2024

קנ"מ:

1:1,250

תאריך הדפסה:

6/22/2025

טל"ח

תשריט זה אינו קביל לצרכים משפטיים
למידע נוסף יש לפנות לעיריית רחובות

לא לצרכי רישום

182000182200182400182600

מנהל ההנדסה – עיריית רחובות

גיליון 2 מתוך 3

645800645600645400

רחובות. עיר המדע והתרבות

צ

182000182200182400182600

645800645600645400

**בעקבות טילים שפגעו ברחובות ביום 15.06.2025
במסגרת מבצע עם כלביא**

4	מבנה מסוכן - בדרגת מסוכנות - 4
2/3	מבנה מסוכן מוגבל בשימוש בדרגת מסוכנות - 2/3
1	מבנה לא מסוכן בדרגה - 1
?	מחכה למיון

צוותי מנהל ההנדסה ממפים את המבנים שנפגעו ברחבי העיר. ישימות המבנים שנפגעו ודרגות המגיעה מפורסמים באתר העירייה ומתעדכנים מעת לעת.

אנו ממליצים להתעדכן במצב המבנה שלכם ולפעול בהתאם להנחיות.

מנהל הנדסה עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.



רחובות	שנת צילום: 2024
קנ"מ:	1:2,500
תאריך הדפסה:	6/22/2025

טל"ח
** לא לצרכי רישום **

