

**בעקבות טילים שפגעו ברחובות ביום 15.06.2025
במסגרת מבצע עם כלביא**

4 מבנה מסוכן - בדרגת מסוכנות 4

2/3 מבנה מסוכן מוגבל בשימוש
בדרגת מסוכנות - 2/3

1 מבנה לא מסוכן בדרגה - 1

? מחכה למיון

24/06/2025
נכון לטבלה מעודכנת 14:30

מבנה בדרגת מסוכנות 1:

נזה: בה התנפצו חלונות, התנתקו דלתות וגרם נזק לריהוט
פצים בתוך הנכס אך לא גרם נזק קונסטרוקטיבי למבנה –
ובמה איוו מחוזה סכנה לציבור.
הן הליכנס לנכס ולושהוט בה תוך שמירה על כלי בטיחות וזהירות.
לי הנכסים נדרשים לפעול לתיקון הליקויים והתכולה שנפגעו
מנת להחזיר מצב לקדמותו.

מבנה בדרגת מסוכנות 2:

נח: הוּא בִּמְרִיטָם שֶׁנִּשְׁבְּרוּ / הִתְפַּקְדוּ (וּלְחַנּוּת) וּלְדִתּוֹת/פְּרִיטִים
 יִיחִידִים (שׁוֹנִים) עֲלֵוִים לִפְנֵי מַחֲוֹ לְמַטַּסֵּת הַמִּבְנָה
 חֲרוּסִים סִכְנָה לְעִיבּוֹר / רֵאוּ מִרְפָּסוֹת / פְּתָחִים שׁוֹתֵרֵי לֵאל מַעֲקֹת
 חֲרוּסִים סִכְנָה בְּטִיחוֹתִית לְשׁוֹהִים בִּדְרִיָּה.
 בְּעֵלֵי הַנִּכְסִים לַמַּעַל לְחֶסֶד הַמַּסְכּוּכֹת מַחֲוֹ לְמִנְבָּה
 אֶת הַתֵּאֲבָר שֶׁכִּנִּסָּה לְדִירוֹת עַד שִׁלּוּק מַפְגֵּעִים (אֵלֶּה).
 חֲסֵד הַחֶסֶד הַמַּפְגֵּעִים הַחֲזִינוּנִים, וְיִכּוֹל עֲלֵי הַנִּכְסִים לְחִינּוֹס לְדִירוֹ
 יוֹר וְיֵאֵשׁ מִקְבּוֹעַ, עַל מַת הַחֶסֶד מִקְבּוֹעִים, לְחֶסֶד אֶת הַחֶסֶד
 בְּטִיחוֹתִית בְּחֹד נֶכֶס וְאֶכֶס שִׁמּוֹשׁ בִּדְרִיָּה.

אחר הסרת המפגעים, יש לדווח לאגף הפיקוח על הבניה

מבנה יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 3:

הנכס קווסטרוקטור בלבד.

ל הנכס אחראי לבצע את העבודות הנדרשות לצורך הסרת הסכנה, לאחר קבלת היתר בניה.

זיווים העבודות, יש לדווח למנהל ההנדסה ולאחר קבלת אישור,

תן יהיה לעשות שימוש במבנה והוא יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 4:

ובנה נמגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות מיידית.
להרוס את המבנה באופן מיידי, בכפוף להנחיות מנהל ההנדסה.
איסור על כניסה למבנה.

צוותי מנהל ההנדסה ממפים את המבנים שנפגעו ברחבי העיר.

ימות המבנים שנפגעו ודרגות הפגיעה מפורסמים באתר העירייה ומתעדכנים מעת לעת.

אנו ממליצים להתעדכן במצב המבנה שלכם ולפעול בהתאם להנחיות.

מנהל הנדסה עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.



רחובות	שנת צילום: 2024
קנ"מ:	1:1,250
אריך הדפסה:	6/17/2025

טל"ח
** לא לצרכי רישום **



מיון מבנים - צפון העיר
בעקבות טילים שפגעו ברחובות ביום 15.06.2025
במסגרת מבצע עם כלביא

מקרא מיון מבנים –מנהל ההנדסה

- 4

מבנה מסוכן - בדרגת מסוכנות 4
- 2/3

מבנה מסוכן מוגבל בשימוש בדרגת מסוכנות 2/3
- 1

מבנה לא מסוכן בדרגה 1
- ?

מחכה למיון

24/06/2025
נכון לטבלה מעודכנת 14:30

מבנה בדרגת מסוכנות 1:

מבנה בו התנצצו חלונות, התתקפו דלתות ונגרם נזק לריהוט ותפסים בתוך הנכס אך לא נגרם נזק קונסטרוקטיבי למבנה –
המבנה אינו מחוזה סכנה לציבור.
ניתן להיכנס לנכס ולשהות בו תוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות.
בעלי הנכסים נדרשים לפעול לתיקון חלקייהם והתכולה שנפגעו על מנת להחזיר מצב לקדמותו.

מבנה בדרגת מסוכנות 2:

מבנה בו פריטים שנשברו / התפרקו (חלונות/דלתות/פריטים נתיקים שונים) עלולים ליפול מחוץ למעטפת המבנה ומהווים סכנה לציבור. /או מרפסות / פתחים שנותרו ללא מעקות ומהווים סכנה בטיחותית לשוהים בדירה.
על בעלי הנכסים לפעול להסרת המסוכנות מחוץ למבנה (לא לתאפשר כניסה לדירות עד לסילוק מפגעים אלה).
לאחר הסרת המפגעים החיצוניים, יוכלו בעלי הנכסים להיכנס לדירות, בליווי אנשי מקצוע, על מנת להתקין מעקות תקינים, להסיר את הסכנה הבטיחותית בתוך הנכס ולאפשר שימוש בדירה.
לאחר הסרת המפגעים, יש לדווח לאגף הפיקוח על הבניה והמבנה יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 3:

המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות- לא בטוח המייד, לא ניתן לעשות שימוש במבנה במצבו הנוכחי וכניסה לנכס תותר בליווי מהנדס קונסטרוקטור בלבד.
בעל הנכס אחראי לבצע את העבודות הנדרשות לצורך הסרת הסכנה, לאחר קבלת היתר בניה.
בסיום העבודות, יש לדווח למנהל ההנדסה ולאחר קבלת אישור, ניתן יהיה לעשות שימוש במבנה והוא יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 4:


המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות מיידית.
יש להרוס את המבנה באופן מידי, בכפוף להנחיות מנהל ההנדסה .
חל איסור על כניסה למבנה.

צוותי מנהל ההנדסה ממפים את המבנים שנפגעו ברחבי העיר.
רשימת המבנים שנפגעו ודרגות הפגיעה מפורסמים באתר העירייה ומתעדכנים מעת לעת.
אנו ממליצים להתעדכן במצב המבנה שלכם ולפעול בהתאם להנחיות.
מנהל הנדסה עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.
בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.



שנת צילום: 2024		רחובות	
1:1,250		קב"מ:	
6/22/2025		תאריך הדפסה:	

טל"ח
תשרים זה אינו קביל לצרכים משפטיים
למידע נוסף יש לפנות לעיריית רחובות
** לא לצרכי רישום **





מנהל ההנדסה – עיריית רחובות

גיליון 3 מתוך 3

רח' הכרמל
ממזרח

2

הסלול מתייחס
לדירה 47 בלבד

מיון מבנים - צפון העיר
15.06.2025 בעקבות טילים שפגעו ברחובות ביום
במסגרת מבצע עם כלביא

מקרא מיון מבנים –מנהל ההנדסה

- מבנה מסוכן - בדרגת מסוכנות 4
- מבנה מסוכן מוגבל בשימוש בדרגת מסוכנות 2/3
- מבנה לא מסוכן בדרגה 1
- מחכה למיון

24/06/2025
נכון לטבלה מעודכנת 14:30

מבנה בדרגת מסוכנות 1:
מבנה בו התמצצו חלונות, התנתקו דלתות ונגרם נזק לריהוט וחפצים בתוך הנכס אך לא נגרם נזק קונסטרוקטיבי למבנה – המבנה אינו מהווה סכנה לציבור.
ניתן להיכנס לבנין ולשהות בו תוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות.
בעלי הנכסים נדרשים לפעול לתיקון הליקויים והתכולה שנפגעו על מנת לחזור מצב לקדמותו.

מבנה בדרגת מסוכנות 2:
מבנה בו פריטים שנשרו / התפרקו (חלונות/דלתות/פריטים נתיקים שונים) עלולים ליפול מחוץ למעטפת המבנה ומהווים סכנה לציבור. ו/או מרפסות / פתחים שנותרו ללא מעקות ומהווים סכנה בטיחותית לשהים בדירה.
על בעלי הנכסים לפעול להסרת המסוכנות מחוץ למבנה (לא תתאפשר כניסה לדירות עד לסילוק מפגעים אלה).
לאחר הסרת המפגעים החיצוניים, יוכלו בעלי הנכסים להיכנס לדירות, בליווי אנשי מקצוע, על מנת לנתקן מעקות תקינים, לחסיר את הסכנה הבטיחותית בתוך הנכס ולאפשר שימוש בדירה.
לאחר הסרת המפגעים, יש לדווח לאגף המיקוח על הבניה והמבנה יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 3:
המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות- לא בטוח המייד. לא ניתן לעשות שימוש במבנה במצבו הנוכחי ובניסה לנכס תותר בליווי מתנדס קונסטרוקטור בלבד.
בעל הנכס אחראי לבצע את העבודות הנדרשות לצורך הסרת הסכנה, לאחר קבלת היתר בניה.

בסיום העבודות, יש לדווח למנהל ההנדסה ולאחר קבלת אישור, ניתן יהיה לעשות שימוש במבנה והוא יוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

מבנה בדרגת מסוכנות 4:
המבנה נפגע קונסטרוקטיבית ויש סכנה של התמוטטות מיידית. יש להרוס את המבנה באופן מידי, בכפוף להנחיות מנהל ההנדסה. חל איסור על כניסה למבנה.

צוותי מנהל ההנדסה מממים את המבנים שנפגעו ברחבי העיר. רשימת המבנים שנפגעו ודרגות הפגיעה מפורסמים באתר העירייה ומתעדכנים מעת לעת.
אנו ממליצים להתעדכן במצב המבנה שלכם ולפעול בהתאם להנחיות.
מנהל הנדסה עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.
בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.



רחובות		שנת צילום: 2024	
קנ"מ:		1:2,500	
תאריך הדפסה:		6/22/2025	

טל"ח
תשריט זה אינו קביל לצרכים משפטיים
למידע נוסף יש לפנות לעיריית רחובות
** לא לצרכי רישום **